



Beschlussvorlage 2022/299	Referat	Stadtwerke
	Abteilung	Stadtwerke
	Verfasser(in)	Werke

Gremium	Termin	Vorlagenstatus
Werkausschuss	06.10.2022	öffentlich

Neubau einer Ringleitung und Leitungserneuerung für den Stadtteil Haberskirch

Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss stimmt dem Neubau einer Ringleitung und der Leitungserneuerung für den Stadtteil Haberskirch zu.

anwesend:	für den Beschluss:	gegen den Beschluss:
-----------	--------------------	----------------------



Sachverhalt:

Der gesamte Ortsteil Haberskirch wird momentan über (nur) eine Trinkwasserleitung (Material Grauguss, Durchmesser 150 mm) versorgt. Tritt auf dieser Leitung ein Schaden (Bruch) auf, ist Haberskirch sowie Unterzell zeitweise komplett ohne Trinkwasser. In solchen Fällen musste bislang zum Teil eine Notversorgung eingerichtet werden.

Deshalb planen die Stadtwerke Friedberg eine zusätzliche sogenannte Ringleitung, damit bei einem Notfall (Rohrbruch) die Trinkwasserversorgung in jedem Fall gewährleistet werden kann. Haberskirch wird dann vom Westen und Osten gleichzeitig mit Trinkwasser versorgt.

Nach Neuverlegung und Inbetriebnahme der Ringleitung (1200 m Leitungslänge) wird anschließend die bestehende reparaturanfällige Versorgungsleitung DN 150 GG entlang der ehemaligen AIC 25 vom Wasserturm Haberskirch bis zur Einmündung der St.-Stefan Straße auf einer Länge von 480 m im Berstliningverfahren durch eine Leitung (Material PE-HD, Durchmesser 100 mm) ersetzt.

Im Bereich des Wasserturms Haberskirch sind Anpassungsmaßnahmen erforderlich.